

**ПАСПОРТ**  
**готовности к отопительному периоду 2024/2025 года**


Выдан *муниципальному бюджетному общеобразовательному  
учреждению Полевского городского округа  
«Средняя общеобразовательная школа № 14»*

в отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  
готовности к отопительному периоду:

1. г. Полевской, ул. Коммунистическая, д.14;
2. г. Полевской, микрорайон Черёмушки, д.19.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:  
Акт проверки готовности к отопительному периоду 2024/2025 года от  
13.09.2024г.

Глава Полевского городского округа  
13.09.2024г.



К.С. Поспелов

**АКТ**  
**готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 гг.**

г. Полевской, Свердловская область

«13» сентября 2024 г.

Комиссия, образованная постановлением Администрации Полевского городского округа от 27.05.2024 № 545-ПА, в составе:

**председатель комиссии:** Комякова Татьяна Александровна – заместитель Главы Полевского городского округа;

**члены комиссии:**

- Кузнецова Ирина Анатольевна – заместитель Главы Администрации Полевского городского округа;
- Яковлева Светлана Георгиевна - начальник органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа;
- Петина Ирина Александровна - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа;
- Будылина Ольга Николаевна - экономист отдела по экономике и закупкам муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа;
- Попов Иван Владимирович - главный инженер открытого акционерного общества «Полевская коммунальная компания»
- представитель Уральского управления Ростехнадзора - \_\_\_\_\_ (по согласованию), в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов, утвержденной Главой Полевского городского округа К.С. Поспеловым в период с 02.08.2024г. по 16.08.2024г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

**МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа № 14»**

(полное наименование предприятия)

С проведением проверки ознакомлен:

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя))

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов: МБОУ ПГО «СОШ № 14» 623380 Свердловская обл. г. Полевской ул. Коммунистическая, д. 14; г. Полевской, микрорайон Черёмушки, д.19;

**В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:**

№ п/п	Проверяемые вопросы	Выполнение условия	Примечание
Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103, по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии:			
1.	Устранение выявленных в порядке,	<b>Не требуется</b>	Нарушение в тепловых и

	установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок		гидравлических режимов работы тепловых энергоустановок отсутствуют.
2.	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок	<b>Выполнено</b>	Акт промывки систем центрального отопления от 18.07.2024 г.
3.	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению	<b>Не требуется</b>	Не предусмотрено проектом
4.	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения	<b>Выполнено</b>	Акт выполнения плана ремонтных работ по подготовке к отопительному периоду 2024/2025 г.г. систем теплопотребления от 22.07.2024 г. Приказ №148-Д от 15.07.2024 «Об утверждении годового плана-графика ремонта систем теплопотребления» Годовой план-график ремонта систем теплопотребления МБОУ ПГО «СОШ» №14» Приказ №149 от 15.07.2024г «О создании постоянно действующей комиссии за рабочем состоянием системы теплопотребления»
5.	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии		Контракт от 25.01.2024 г. №36-ОТ/01/24 теплоснабжения и поставки воды. 1. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по инженерным сетям (Приложение №2 к контракту). 2. Акт от 31.07.2024 г. «Проверки готовности тепловых сетей и систем теплопотребления МБОУ ПГО «СОШ» №14» к отопительному периоду 2024/2025
6.	Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов	<b>Выполнено</b>	Акт от 23.07.2024г «Осмotra состояния кровли, фасада, отмостки, оконных и дверных проемов»
7.	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	<b>Выполнено</b>	Акт от 25.07.2024 г. «Технического состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах элеваторного узла»
8.	Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии	<b>Выполнено</b>	Акт от 23.07.2024г. работоспособность приборов учета
9.	Работоспособность защиты систем теплопотребления	<b>Выполнено</b>	Акт от 01.08.2024г. «Проверки работоспособности защиты системы

			потребления»
10	Наличие паспортов теплотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности	<b>Выполнено</b>	Акт от 23.07.2024г. Проверка наличия паспортов тепловых энергоустановок (копии паспортов и схем)
11.	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией	<b>Не требуется</b>	Не предусмотрено проектом
12	Проведения испытания оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность	<b>Не требуется</b>	Не предусмотрено проектом
13.	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов	<b>Выполнено</b>	Акт от 06.08.2024г. «Проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеватора»
14.	Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель	<b>Выполнено</b>	Справка от 29.07.2024г. «Об отсутствии задолженности по коммунальным расходам» Акт сверки за период 01.01.2024г,- 30.06.2024г. (копия)
15.	Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплотребляющих установок	<b>Выполнено</b>	Справка по укомплектованности ремонтных бригад по эксплуатации теплотребляющих установок персоналом и материально-техническими ресурсами от 25.07.2024г. №0112/1539 Договор № 36-ТО/01/24 от 09.01.2024 (Техническое обслуживание здания пристроя)
16.	Проведение испытания оборудования теплотребляющих установок на плотность и прочность	<b>Выполнено</b>	Акт промывки систем центрального отопления от 18.07.2024г.
17.	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к настоящим Правилами	<b>Выполнено</b>	Справка от 31.07.2024г. «О параметрах надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии»
18	Наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом у потребителей тепловой энергии, являющихся лицами, осуществляющими в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным	<b>Не требуется</b>	-

ДОМОМ		
-------	--	--

**Готово**

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

**МБОУ ПГО «СОШ №14»**

(наименование объекта)

**Готово**

**к отопительному периоду 2024-2025 гг.**


**Документы, рассмотренные комиссией (перечислить):**

1. Акт от 18.07.2024 «фпромывки внутренней системы отопления»
2. Приказ от 15.07.2024г №149 «О создании постоянно действующей комиссии за рабочем состоянием системы теплоснабжения»
3. Приказ от 15.07.2024 №148-Д «Об утверждении годового плана-графика ремонта систем теплоснабжения». Годовой план-график ремонта систем теплоснабжения МБОУ ПГО «СОШ» №14», с приложением годового плана-графика ремонта систем теплоснабжения МБОУ ПГО «СОШ» №14».
4. Акт от 22.07.2024г О выполнении годового плана-графика ремонта систем теплоснабжения
5. государственный контракт поставки энергоресурсов от 25.01.2024 №39-ОТ/01/2024, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя (копия).  
Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по инженерным сетям (Приложение №2 к контракту)
6. Акт от 31.07.2024 г. «Проверки готовности тепловых сетей и систем теплоснабжения МБОУ ПГО «СОШ» №14» к отопительному периоду 2024/2025г.»
7. Акт от 23.07.2024г «Осмotra состояния кровли, фасада, отмостки, оконных и дверных проемов».
8. Акт от 25.07.2024 г. «Технического состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах теплового пункта»
9. Акт от 23.07.2024г. «Работоспособности приборов учета»
10. Акт от 01.08.2024г. «Проверки работоспособности защиты системы потребления»
11. Акт от 23.07.2024г. Проверка наличия паспортов тепловых энергоустановок (копии паспортов и схем)
12. Акт от 06.08.2024 г «Проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеватора».
13. Справка от 29.07.2024 г. «Об отсутствии задолженности по коммунальным расходам» Акт сверки за 01.01.2024 - 30.06.2024г. (копия)
14. Справка об укомплектованности ремонтных бригад по эксплуатации тепло потребляющих установок персоналом и материально-техническими ресурсами от 25.07.2024 № 0112/1539 Договор № 36-ТО/01/24 от 09.01.2024 (Техническое обслуживание здания пристроя)
15. Справка от 31.07.2024 г. «О параметрах надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии»

Председатель комиссии:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись, расшифровка подписи) /Т.А. Комякова

Члены комиссии:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись, расшифровка подписи) /И.А. Кузнецова

  
\_\_\_\_\_  
(подпись, расшифровка подписи) /С.Г. Яковлева

Петина /И.А. Петина  
(подпись, расшифровка подписи)

Будылина /О.Н. Будылина  
(подпись, расшифровка подписи)

Попов /И.В. Попов  
(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта на руки получил:

"13" сентября 2024 г.

Иванов Иван Иванович /

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 298758671356317544631232521185682992068791923305

Владелец Харланов Игорь Анатольевич

Действителен с 30.01.2024 по 29.01.2025